



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: biuro@mzd.osw.pl

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski 10.11.2020 r

Znak sprawy: MZD.263.29.2020.I3

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Kukulczej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w ulicy Skowronkowej (od ul. Kukulczej do ul. Strzeleckiej)

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 05.11.2020 r. i 09.11.2020 r.

Pytanie 1.

Czy Inwestor posiada pozwolenie archeologiczne?

Odpowiedź

Inwestor wystąpi do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych. Koszty związane z zapewnieniem nadzoru archeologicznego pokryje Zamawiający.

Pytanie 2.

W projekcie ulicy Kukulczej są do wykonania studnie D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7 oraz 5 odgałęzienia z trójnika Ø 315/160 mm, natomiast w kosztorysie są uwzględnione tylko 4 szt. studni i 2 szt. trójników.

Odpowiedź

Zamawiający wprowadza zmiany w kosztorysie ofertowym „ ul. Kukulcza kd” w pozycji nr 14 (studnie śr 1000 mm dł. do 1,5 m) w kolumnie ilość jest stud. 1 winno być stud. 6.

W załączeniu nowy kosztorys ofertowy „ul. Kukulcza kd” ze zmianą w pozycji nr 14.

Właściciel posesji winien wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o umieszczenie przyłącza kd w pasie drogowym. Wykonawca robót montuje trójniki tylko w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Ilość zamontowanych trójników będzie rozliczona w kosztorysie powykonawczym.

Pytanie 3.

W projekcie ul. Skowronkowej są do wykonania studnie SD1,SD2,SD3,SD4 oraz 3 odgałęzienia z trójnika Ø 400/160 mm, natomiast w kosztorysie są uwzględnione tylko 3 szt. studni i 2 szt. trójników.

Odpowiedź

Studnia śr. 1000 mm znajdująca się na skrzyżowaniu ulic Kukulczej i Skowronkowej została ujęta do wyceny w pozycji nr 12 kosztorysu ofertowego „ul. Kukulcza kd”

Właściciel posesji winien wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o umieszczenie przyłącza kd w pasie drogowym. Wykonawca robót montuje trójniki tylko w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Ilość zamontowanych trójników będzie rozliczona w kosztorysie powykonawczym.

Pytanie 4.

Kto jest Zarządcą ulicy Strzeleckiej oraz czy jest uzgodnienie z tym Zarządcą na wejście w chodnik i pas zieleni w celu wykonania komór startowych i odbiorczych dla przewiertu oraz wjazd samochodu ciężarowego 24 t na chodnik lub ewentualnie wydzielenie pasa drogi w celu postoju tego samochodu, który jest niezbędny do wykonania robót przewiertowych.

Odpowiedź

Zarządcą drogi jest Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim. Wykonawca realizuje roboty w oparciu o projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zatwierdzony przez MZD.

Pytanie 5.

Czy Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego ul. Kukułczej i ul. Skowronkowej?

Odpowiedź

Przy wykonywaniu robót zleconych przez MZD opłaty za zajęcie pasa drogowego nie są pobierane.

D Y R E K T O R
M I E J S K I E G O Z A R Z A D U D R Ó G
w Ostrowie Wielkopolskim

Marcin Wieruchowski