



# MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofska 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: biuro@mzd.osw.pl

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski 26.11.2020 r

Znak sprawy: MZD.263.34.2020.I3

**Dotyczy : przetargu nieograniczonego na „Przebudowę układu drogowego terenów uprzemysłowionych przy ulicy Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim – droga nr 1 i droga nr 2”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 24.11.2020 r. i 25.11.2020 r.

**Pytanie 1 ad. droga nr 1 i droga nr 2**

SST 11 Krawężniki betonowe D-08.01.01 podaje obowiązującą normę na krawężniki PN-EN 1340 natomiast w p. 2.4.4.1 nieaktualne wymagania dla w/w prefabrykatów. Prosimy o potwierdzenie, że krawężniki betonowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340.

**Odpowiedź 1**

Krawężniki betonowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340.

**Pytanie 2 ad. droga nr 1 i droga nr 2**

SST 12 Obrzeża betonowe D-08.03.01 podaje obowiązującą normę na obrzeża PN-EN 1340 natomiast w p. 2.4.4 podaje wymagania wytrzymałości dla kostki betonowej, a w p.2.2.5 wymaganie nasiąkliwości niezgodne z przytoczoną normą. Prosimy o potwierdzenie, że obrzeża betonowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340 w zakresie wytrzymałości na zginanie i nasiąkliwości.

**Odpowiedź 2**

Obrzeża betonowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340 w zakresie wytrzymałości na zginanie i nasiąkliwości.

**Pytanie 3 ad. droga nr 1 i droga nr 2**

SST 15 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23a podaje obowiązującą normę na kostki PN-EN 1338 natomiast w p. 2.2.1 i 2.2.2 podaje nieaktualne wymagania dla w/w prefabrykatów. Prosimy o potwierdzenie, że kostki brukowe betonowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1338.

**Odpowiedź 3**

Kostka brukowa betonowa powinna spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1338.

**Pytanie 4 ad. droga nr 1**

W opisie technicznym w punkcie 1.3 jest zapis o wycince drzew. Pozycji takiej nie ma w kosztorysie. Prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź 4**

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wycinki drzew. Wycinka zostanie wykonana przez Zamawiającego.

**Pytanie 5**

Czy jest inspekcja CCTV Kanałów przeznaczonych do renowacji ?

**Odpowiedź 5**

Zamawiający nie posiada inspekcji CCTV kanałów przeznaczonych do renowacji. Wykonanie inspekcji CCTV m.in. stanowi przedmiot zamówienia.

**Pytanie 6**

Czy otwarte przyłącza należy uszczelnić za pomocą kształtek kapeluszowych na odcinkach przeznaczonych do renowacji ?

**Odpowiedź 6**

Zamawiający nie wymaga uszczelnienia otwartych przyłączy za pomocą kształtek kapeluszowych na odcinkach przeznaczonych do renowacji.

**Pytanie 7**

Jaka jest ilość przyłączy wpiętych za pomocą trójnika lub na ostro w kanały przeznaczone do renowacji ?

**Odpowiedź 7**

Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 10 do SIWZ, należy otworzyć bezwykopowo wszystkie czynne włączenia przykanalików.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 26.11.2020 r. wpłynęły kolejne zapytania, na które zamawiający przygotowuje odpowiedzi.

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG  
w Ostrowie Wielkopolskim  
*Marcin Wieruchowski*