



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofska 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: biuro@mzd.osw.pl

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski 09.12.2020 r

Znak sprawy: MZD.263.37.2020.I3/IK

Dotyczy: przetargu na: Przebudowę ulicy Matejki w Ostrowie Wielkopolskim

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawcy z dnia 07.12.2020 r.

Pytanie 1

SST Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem D-04.05.01 odwołuje się do PN-S-96012 jednocześnie podając wymagania wytrzymałości po 28 dniach od 2,5 MPa. Prosimy o potwierdzenie, czy należy zastosować stabilizację 2,5 MPa wg PN-S 96012 o wytrzymałości po 28 dniach 1,5-2,5 MPa czy mieszankę związaną cementem C 1,5/2 wg PN-EN 14227-1 o wytrzymałości po 28 dniach 2-4 MPa.

Odpowiedź:

Należy zastosować stabilizację $R_m=2,5$ MPa.

W załączeniu skorygowana SST (warstwa kruszywa stabilizowanego cementem D-04.05.01)

Pytanie 2

SST podbudowa z betonu C 8/10 odwołuje się do normy PN-EN 206-1 jednocześnie podając wymaganie wytrzymałości po 28 dniach 8-10 MPa. Prosimy o potwierdzenie, czy należy zastosować beton C 8/10 wg PN-EN 206-1 o wytrzymałości po 28 dniach 14-19 MPa czy mieszankę związaną cementem 5/6 wg PN-EN 14227-1 o wytrzymałości po 28 dniach 6-10 MPa.

Odpowiedź:

Należy zastosować beton C 8/10.

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
w Ostrowie Wielkopolskim

Marcin Wieruchowski