



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: biuro@mzd.osw.pl

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski, dnia 21.01.2019 r.

znak sprawy MZD.263.1.2019.I3

Dotyczy: Budowa kanału deszczowego w ul. Drzymały wraz z odcinkiem kolektora śr 800 mm pomiędzy ulicami Drzymały i Cyprysową

W dniu 17.01.2019 r. wpłynęło zapytanie do SIWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytania i odpowiedzi:

Pytania:

1. Czy w studniach betonowych D14 i D16 należy wykonać otwory dla podłączenia w przyszłości kanalizacji deszczowej i je zaślepić?
2. Czy w studniach betonowych należy wykonać otwory dla podłączenia wpustów deszczowych i je zaślepić? Jeśli maja być wykonane prosimy o podanie rzędnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wykonania otworów dla podłączenia budowanych w przyszłości kanałów deszczowych i wpustów.

D Y R E K T O R
Miejskiego Zarządu Dróg
w Ostrowie Wielkopolskim
Marcin Wieruchowski
z upoważnienia
Kierownik Zespołu ds. Inwestycji
Barbara Spiżak - Marek